



SINELEC FIRE PROTECCION, S.L.

CIF: B14220073

Calle José Gálvez y Aranda P- 33 D
14014 Córdoba Córdoba
E-Mail: sinelec@sinelec.com
TLF: 957 32 62 91



PARTDE TRABAJO

Id. Parte: 18457

Fecha: 17/12/2020

Nº Orden: M20/3138

REV. ANUAL P.C.I.

Cliente: 810358 DISTRIBUCIONES LOGISTICAS RELASA SL

Nº Abonado: DISTRIBUCIONES LOGISTICAS RELASA SL

Avisar antes de ir **Fecha/Hora Fijada:** 12:00 am

Dirección: C/ Carretera Palma del río(km 4 pq. Logistico de Cord) - 14005 - Córdoba - Córdoba

Nº Presupuesto: M20/517.1

650481875
llamar

Elementos Afectados

Instalado	Código	Descripción	Uds.	Nº Serie	Ubicación	Operación
BIES						
03/12/2020	51025	MANTENIMIENTO. ANUAL B.I.E. 25 MM.	1			DEVOLUCIÓN
03/12/2020	51025	MANTENIMIENTO. ANUAL B.I.E. 25 MM.	1			RETIRADA TEMI
03/12/2020	51025	MANTENIMIENTO. ANUAL B.I.E. 25 MM.	1			RETIRADA TEMI
03/12/2020	51025	MANTENIMIENTO. ANUAL B.I.E. 25 MM.	1			RETIMBRADO
03/12/2020	51025	MANTENIMIENTO. ANUAL B.I.E. 25 MM.	1			DEVOLUCIÓN
EXTINTORES						
03/12/2020	10100005	EXTINTOR CO2 5KG. (89B) T	1	765528	Nave	DEVOLUCIÓN
03/12/2020	10100005	EXTINTOR CO2 5KG. (89B) T	1	006133	Nave	DEVOLUCIÓN
03/12/2020	10000006	EXTINTOR (P.Q.) ABC 6 KG, (27A-183B)	1	345854	Nave	DEVOLUCIÓN
03/12/2020	10000006	EXTINTOR (P.Q.) ABC 6 KG, (27A-183B)	1	013571	Camión	DEVOLUCIÓN

Tiempo Trabajado

Instalador	Fecha/Hora Inicio	Fecha/Hora Fin	Tiempo
Muñoz Moyano, Enrique	18/12/2020 10:48:00	18/12/2020 12:38:00	1:50:00 1:50:00

Fecha/Hora Inicio:

Fecha/Hora Fin:

Observaciones Técnico:

Se retira 1 bie 25 para retimbrado. La central, no funciona teclado. Se rearma sola, y vuelve el fallo. Mandar presupuesto sustitución central notifier

Observaciones Cliente:

Fdo. Técnico: Muñoz Moyano, Enrique

Fdo. Cliente: Mari Carmen García ruz

Sinelec
FIREPROTECCIONSL
Polg. Ind. Las Quemadas
C/ José Gálvez y Aranda, Parc. 33-D
14014 CORDOBA
Telf. 957 32 62 91 - Fax: 957 32 62 92