

ALBARÁN DE TRABAJO

AEROTERMIA PARA ACS Y SUELO RADIANTE SOBRE PRV01645 - PDV00431

DATOS DE ALBARÁN DE TRABAJO

Número: **ABT02825**
Generado a partir de: **INC02477 (14/06/2024 08:00)**
Fecha: **14/06/2024**
Forma de pago: **Transferencia bancaria**
Cuenta: **ES9300810062800001971701**
Bic: **BSABESBBXXX**
Fecha de inicio: **14/06/2024 10:00**
Fecha de fin: **14/06/2024 13:00**
Entrega en: **CALLE DE L'ATENEU 25, SANT JUST DESVERN, BARCELONA, España**
Forma de envío: **A DOMICILIO**

DATOS DEL CLIENTE

CONFORT HABITAT SOLUTIONS, S.L (CONFORT HABITAT SOLUTIONS, S.L)
CLI00713
B09705419
EDGAR NEVILLE, 6
28020, MADRID, MADRID, España
Telf.: 661452014
conforthabitsolutions@gmail.com

REF.	NOMBRE	UDS.	PRECIO	DTO.	SUBTOTAL	IMP.
------	--------	------	--------	------	----------	------

OBSERVACIONES TÉCNICO:

Puesta en marcha aerotermia mitsubishi ecodan.
Comprobar puesta en marcha de la bomba secundaria y el circuito del ACS.
Pasar una línea de contacto abierto para los termostatos.
Se deja en marcha la aerotermia por petición del aparejador

Firmado:



Nombre: **Edgar**
NIF: **Y1755219B**

BASE	0,00 €
TOTAL	0,00 €